



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главного управления МЧС России по Кемеровской области

650000 г. Кемерово, ул. Красная, д. 11, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: kansmchs42@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

650000 г. Кемерово, пр. Ленина, д. 55^А, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: oogpn@yandex.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

г. Кемерово, г. Берёзовского и Кемеровского района

650056, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Ворошилова, 9-А тел/факс (8-384-2) 53-87-90, E-mail: kemerovoGPN@mail.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Ленинского района г. Кемерово

650036, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Терешковой, 48, тел./факс (8-384-2) 67-28-81, E-mail: Leninsky.raion@yandex.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Кемерово

(место составления акта)

«19» мая 2020г.

(дата составления акта)

09 часов 30 минут

(время составления акта)

Акт проверки

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 47

По адресу: г. Кемерово, проспект Ленинградский, 49 А

На основании: распоряжения № 47 от «30» апреля 2020г., выданного главным государственным инспектором г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района по пожарному надзору Лопаревым Романом Викторовичем

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

в период с 12.05.2020г. по 19.05.2020г. была проведена плановая выездная проверка в отношении: муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения №201 «Детский сад компенсирующего вида»

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«12» мая 2020 г. с 10 час. 30 мин до 12 час. 30 мин. Продолжительность 2 часа 00 минут;

«19» мая 2020 г. с 08 час. 30 мин до 09 час. 30 мин. Продолжительность 1 час 00 минут;

Общая продолжительность проверки: 2 дня/ 3 часа 00 минут

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделение НДПР Ленинского района г. Кемерово отдела НДПР г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: по электронной почте mdou201@mail.ru 30.04.2020 в 13:26, вх. №4, под роспись заведующая МБДОУ №201 «Детский сад компенсирующего вида» Конева Елена Сергеевна 30.04.2020 в 13:26

(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органом прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку: государственный инспектор г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района по пожарному надзору Ганак Максим Фридрихович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельства)

При проведении проверки присутствовали: заведующая МБДОУ №201 «Детский сад компенсирующего вида» Конева Елена Сергеевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:**выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):**

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.	На объекте отсутствует эвакуационное освещение	п.4.28 СНИП П-4-79; п.7.74 СНИП 23-05-95*; п.4.3.1 СП 1.13130.2009; п.7.6.3 СП 52.13330.2016; п.33, п.43 Правил противопожарного режима в РФ; ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	заведующая МБДОУ №201 Конева Е.С.
2.	На 1-м этаже здания в защищаемых помещениях 13 точечных дымовых пожарных извещателей размещены на горизонтальном расстоянии менее 0,5м до электросветильников, а именно: в приемной ранней коррекционной группы – 2 извещателя, в центральном тамбуре эвакуационного выхода – 1 извещатель, в кабинете завхоза – 1 извещатель, в общем коридоре – 2 извещателя, в процедурном кабинете – 2 извещателя, в ортоптическом кабинете – 2 извещателя, в тамбуре ортоптического кабинета – 1 извещатель, в тамбуре эвакуационного выхода №5 2-й младшей группы №2 – 2 извещателя. На 2-м этаже здания в защищаемых помещениях 16 точечных дымовых пожарных извещателей размещены на горизонтальном расстоянии менее 0,5м до электросветильников, а именно: в приемной 2-й младшей группы №1 – 2 извещателя, в игровой комнате 2-й младшей группы №1 – 2 извещателя, в кабинете логопеда – 2 извещателя, в кабинете ИЗО – 2 извещателя, в игровой комнате средней группы – 2 извещателя, в приемной средней группы – 2 извещателя, в правой лестничной клетке – 2 извещателя, в левой лестничной клетке – 2 извещателя	п.13.3.6 СП 5.13130.2009, ст.54 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.61 Правил противопожарного режима в РФ	заведующая МБДОУ №201 Конева Е.С.
3.	Не определена группа горючести, группа воспламеняемости, группа дымообразующей способности и группа токсичности продуктов горения для материала отделки потолка на путях эвакуации музыкальном зале. Не предоставлена подтверждающая техническая документация (сертификат пожарной безопасности) с информацией о показателях пожарной опасности на мате-	ч.2, ч.3 ст.134, ст.13, табл. 3, 27-28 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	заведующая МБДОУ №201 Конева Е.С.

	риал, примененный для облицовки потолка на путях эвакуации в музыкальном зале: потолочная плитка из пенополистирола.	
4.	При эксплуатации наружной лестницы центрального эвакуационного выхода руководитель организации не обеспечил соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности по размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", а именно: верхняя ступень имеет значительные разрушения	п.33 Правил противопожарного режима в РФ; п.6.30* СНиП 21-01-97*; ч.1 ст.6, ч.1 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» заведующая МБДОУ №201 Конева Е.С.

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание №47/1/31 от 19.05.2020г. по устранению нарушений требований пожарной безопасности; проверочный лист; акт результатов проведения практической отработки планов эвакуации от 12.05.2020; акт проведения противопожарного инструктажа от 12.05.2020г.; ходатайство об установлении срока исполнения предписания исх. №15 от 15.05.2020г.

Подпись лица, проводившего проверку:

М.Ф. Ганак

С актом проверки на 2-х листах ознакомлена, один экземпляр акта № 47 с приложением получила:

Конева Елена Сергеевна
(фамилия, имя, отчество (последнее, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«19» 05 2020г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)