



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
УНДПР Главного управления МЧС России по Кемеровской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Кемерово,
г. Березовского и Кемеровского района
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНСКОГО
РАЙОНА г. КЕМЕРОВО
650036 г. Кемерово, ул. Терешковой, 48,
тел/факс (384-2) 77-26-73; E-Mail: Leninsky.raion@yandex.ru

г. Кемерово

30.05.2018г.
16 час. 30 мин.

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 34

по адресу: г. Кемерово, пр-т Ленинградский, 49 А
(место проведения проверки)

на основании: распоряжения (приказа) о проведении плановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя от 25 апреля 2018г. № 34, изданного заместителем начальника – начальником ОНМ отдела НДПР г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района Масловым Андреем Вячеславовичем

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 201 «Детский сад компенсирующего вида»
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«01» мая 2018г. с 13 час.00 мин. до 14 час.00 мин. Продолжительность 1 час.

«30» мая 2018г. с 08 час.00 мин. до 10 час.00 мин. Продолжительность 2 часа.

«30» мая 2018г. с 15 час.30 мин. до 16 час.30 мин. Продолжительность 1 час.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: два дня/ 4 часа.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделением НД Ленинского района ОНДПР г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): Заведующая Муниципальным бюджетным образовательным учреждением № 201 «Детский сад компенсирующего вида» Соколовская Татьяна Владимировна 25.04.2018г. в 14 ч. 00 мин.

(заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Государственный инспектор г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района по пожарному надзору Виноградова Анастасия Александровна.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
Заведующая МБДОУ № 201 «Детский сад компенсирующего вида» Соколовская Татьяна Владимировна.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

№ п/п	Характер нарушений требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Сведения о лице(-ах), допустивших нарушение (должность, Ф. И.О.)
1	2	3	4
1.	На 1-ом этаже допущена фиксация samozакрывающихся дверей коридоров в открытом положении.	п. 36 г) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.	МБДОУ № 201 «Детский сад компенсирующего вида», заведующая Соколовская Т.В.
2.	В тамбурах эвакуационных выходов размещены скамейки.	п. 36 б) Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.	МБДОУ № 201 «Детский сад компенсирующего вида», заведующая Соколовская Т.В.
3.	На путях эвакуации в тамбуре эвакуационного выхода из группы 1-го этажа здания с функциональной опасностью Ф1.1 (детские дошкольные учреждения) для покрытия пола допущено применение ковровых покрытий (с отсутствием сертификата пожарной безопасности).	п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.; ч.4 ст.4; ст. 84; ч. 6 ст. 134 табл. 28 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	МБДОУ № 201 «Детский сад компенсирующего вида», заведующая Соколовская Т.В.
4.	Предел огнестойкости заполнения проема (дверь) в противопожарной перегородке, отделяющей помещения различных классов функциональной пожарной опасности не соответствует установленным требованиям, (не установлена противопожарная дверь), а именно не отделены: помещение прачечной от коридора 1-го этажа.	п. 7.4; п. 5.14* СНиП 21-01-97* (Строительные нормы и правила "Пожарная безопасность зданий и сооружений"); п. 4.18 СП 4.13.130.2009 ("Ограничение распространения пожара на объектах защиты"); ч. 4 ст. 4, ст. 6 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008г.	МБДОУ № 201 «Детский сад компенсирующего вида», заведующая Соколовская Т.В.
5.	Двери эвакуационных выходов изнутри закрыты на ключ.	п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.	МБДОУ № 201 «Детский сад компенсирующего вида», заведующая Соколовская Т.В.

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

- нарушений не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)

Сенот

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание по устранению нарушений требований пожарной безопасности № 34/1/28 от 30.05.2018г.



Подписи лиц, проводивших проверку:

А.А. Виноградова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Соловьева Наталья Викторовна заводская

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

20 июля 2018 г.

Сенот

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)