



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
УНДПР Главного управления МЧС России по Кемеровской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Кемерово,
г. Березовского и Кемеровского района
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНСКОГО
РАЙОНА г. КЕМЕРОВО
650036 г. Кемерово, ул. Терешковой, 48,
тел/факс (384-2) 77-26-73; E-Mail: Leninsky.raion@yandex.ru

Предписание № 34/ 1 / 28
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению № 201

«Детский сад компенсирующего вида»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения заместителя начальника – начальника ОНМ отдела НДПР г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района Маслова Андрея Вячеславовича от 25 апреля 2018г. № 34, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,

В период:

«01» мая 2018г. с 13 час.00 мин. до 14 час.00 мин. Продолжительность 1 час.

«30» мая 2018г. с 08 час.00 мин. до 10 час.00 мин. Продолжительность 2 часа.

«30» мая 2018г. с 15 час.30 мин. до 16 час.30 мин. Продолжительность 1 час.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: два дня/ 4 часа,
(рабочих дней/часов)

проведена плановая выездная проверка Государственным инспектором г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района по пожарному надзору, ст. лейтенантом вн. службы Виноградовой Анастасией Александровной.

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору,

Территории, зданий, сооружений Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 201 «Детский сад компенсирующего вида», расположенного по адресу: г. Кемерово, пр-т Ленинградский, 49 А

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей МБДОУ № 201 «Детский сад компенсирующего вида» Соколовской Татьяной Владимировной.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного правового АКТа Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушений требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении указывается только выполнение
1	2	3	4	5
1.	На 1-ом этаже допущена фиксация самозакрывающихся дверей коридоров в открытом положении.	п. 36 г) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.	01.04.2019	

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного правового АКТа Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушений требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении указывается только выполнение
1	2	3	4	5
2.	В тамбурах эвакуационных выходов размещены скамейки.	п. 36 б) Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.	01.04.2019	
3.	На путях эвакуации в тамбуре эвакуационного выхода из группы 1-го этажа здания с функциональной опасностью Ф1.1 (детские дошкольные учреждения) для покрытия пола допущено применение ковровых покрытий (с отсутствием сертификата пожарной безопасности).	п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.; ч.4 ст.4; ст. 84; ч. 6 ст. 134 табл. 28 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.04.2019	
4.	Предел огнестойкости заполнения проема (дверь) в противопожарной перегородке, отделяющей помещения различных классов функциональной пожарной опасности не соответствует установленным требованиям, (не установлена противопожарная дверь), а именно не отделены: помещение прачечной от коридора 1-го этажа.	п. 7.4; п. 5.14* СНиП 21-01-97* (Строительные нормы и правила "Пожарная безопасность зданий и сооружений"); п. 4.18 СП 4.13.130.2009 ("Ограничение распространения пожара на объектах защиты"); ч. 4 ст. 4, ст. 6 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008г.	01.04.2019	
5.	Двери эвакуационных выходов изнутри закрыты на ключ.	п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.	01.04.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- собственники имущества;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Кемерово,
г. Березовского и Кемеровского района
по пожарному надзору Виноградова А.А.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)



«30» мая 2018 г.

Предписание для
исполнения получил:

Соловьев
(подпись)

заведующая Соколовская Т.В.
(должность, фамилия, инициалы)

"20" июня 2018 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору