



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главного управления МЧС России по Кемеровской области

650000 г. Кемерово, ул. Красная, д. 11, тел./факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: kansmchs42@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

650000 г. Кемерово, пр. Ленина, д. 55^А, тел./факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: oogpn@yandex.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

г. Кемерово, г. Берёзовского и Кемеровского района

650056, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Ворошилова, 9-А тел./факс (8-384-2) 53-87-90, E-mail: kemerovoGPN@mail.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Ленинского района г. Кемерово

650036, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Терешковой, 48, тел./факс (8-384-2) 67-28-81, E-mail: Leninsky.raion@yandex.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписания № 47/1/31

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению №201

«Детский сад компенсирующего вида», заведующей МБДОУ №201 Коневой Е.С.

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

На основании распоряжения №47 от «30» апреля 2020 года главного государственного

(наименование органа НД)

инспектора г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района по пожарному надзору Лопарева Романа Викторовича, в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 12.05.2020г. по 19.05.2020г. государственным

должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего проверку

инспектором г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района по пожарному надзору, майором вн. службы Ганакон Максимом Фридриховичем, проведена плановая выездная проверка муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения №201 «Детский сад компенсирующего вида», по адресу: г. Кемерово, проспект Ленинградский, 49 А

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей МБДОУ №201 «Детский сад компенсирующего вида» Коневой Еленой Сергеевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На объекте отсутствует эвакуационное освещение	п.4.28 СНИП II-4-79; п.7.74 СНИП 23-05-95*; п.4.3.1 СП 1.13130.2009; п.7.6.3 СП 52.13330.2016; п.33, п.43 Правил противопожарного режима в РФ; ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	12.05.2021	
2.	На 1-м этаже здания в защищаемых помещениях 13 точечных дымовых пожарных извещателей размещены на	п.13.3.6 СП 5.13130.2009, ст.54 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ	12.05.2021	

<p>горизонтальном расстоянии менее 0,5м до электросветильников, а именно: в приемной ранней коррекционной группы – 2 извещателя, в центральном тамбуре эвакуационного выхода – 1 извещатель, в кабинете завхоза – 1 извещатель, в общем коридоре – 2 извещателя, в процедурном кабинете – 2 извещателя, в ортоптическом кабинете -2 извещателя, в тамбуре ортоптического кабинет – 1 извещатель, в тамбуре эвакуационного выхода №5 2-й младшей группы №2 – 2 извещателя.</p> <p>На 2-м этаже здания в защищаемых помещениях 16 точечных дымовых пожарных извещателей размещены на горизонтальном расстоянии менее 0,5м до электросветильников, а именно: в приемной 2-й младшей группы №1 – 2 извещателя, в игровой комнате 2-й младшей группы №1 – 2 извещателя, в кабинете логопеда – 2 извещателя, в кабинете ИЗО – 2 извещателя, в игровой комнате средней группы – 2 извещателя, в приемной средней группы – 2 извещателя, в правой лестничной клетке – 2 извещателя, в левой лестничной клетке – 2 извещателя</p>	<p>«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.61 Правил противопожарного режима в РФ</p>		
<p>3. Не определена группа горючести, группа воспламеняемости, группа дымообразующей способности и группа токсичности продуктов горения для материала отделки потолка на путях эвакуации музыкальном зале. Не предоставлена подтверждающая техническая документация (сертификат пожарной безопасности) с информацией о показателях пожарной опасности на материал, примененный для облицовки потолка на путях эвакуации в музыкальном зале: потолочная плитка из пенополистирола.</p>	<p>ч.2, ч.3 ст.134, ст.13, табл. 3, 27-28 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>	<p>12.05.2021</p>	
<p>4. При эксплуатации наружной лестницы центрального эвакуационного выхода руководитель организации не обеспечил соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности по размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", а именно: верхняя ступень имеет значительные разрушения</p>	<p>п.33 Правил противопожарного режима в РФ; п.6.30* СНиП 21-01-97*; ч.1 ст.6, ч.1 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>	<p>12.05.2021</p>	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской

Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе

руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Кемерово

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

г. Березовского и Кемеровского района

по пожарному надзору Ганак М.Ф.

«19» мая 2020 г.



С предписанием № 47/1/31 от 19.05.2020г. ознакомлен(а), копию предписания получил(а):

Зиндурман Кошва С.Р.
(подпись) (должность, фамилия, инициалы)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, физического лица - правообладателя, в отношении которого проводится проверка)

“ 19 ” 05 20 20 г.

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(зачеркнуть в случае подписи)

(подпись должностного лица проводившего проверку)