



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу

650000 г. Кемерово, ул. Красная, д. 11, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: kansmchs42@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

650000 г. Кемерово, пр. Ленина, д. 55^А, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: oogpn@yandex.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района

650056, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Ворошилова, д. 9-А, тел/факс (8-384-2) 52-87-90,
E-Mail: kemerovoGPN@mail.ru

Предписания

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

№ 228/1/145

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению № 201 «Детский сад
компенсирующего вида», заведующей МБДОУ № 201 Коневой Е.С.

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),
владельца собственности, имущества и т.п.)

На основании распоряжения № 228 от 27 апреля 2021 года заместителя главного государственного инспектора Кемеровского и Березовского городских округов, Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору Останина А.С. в период с 06.05.2021 по 03.06.2021 проведена **плановая, выездная** проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 201 «Детский сад компенсирующего вида» государственным инспектором Кемеровского и Березовского городских округов, Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору Геллерт Ариной Петровной по адресу: 650003, Кемеровская область – Кузбасс область, город Кемерово, пр. Ленинградский, 49 А.

При проведении проверки присутствовала заведующая Конева Елена Сергеевна.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

N п/п	Перечень выявленных нарушений и место их выявления	Пункт (абзац пункта) нормативного правового, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения и требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении и (указывает ся только выполнении)
1	2	3	4	5
1.	На объекте отсутствует эвакуационное освещение.	п. 4.28 СНиП II-4-79 (Строительные нормы и правила. Естественное и искусственное освещение); п. 7.74 СНиП 23-05-95* (Строительные нормы и правила. "Естественное и искусственное освещение"); п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 (Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы); п. 7.6.3 СП 52.13130.2016 (Свод правил. Естественное и искусственное освещение); п. 13, п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации;	03.12.2021	

		ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».		
2.	На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты (АПС) и результаты пусконаладочных систем, а именно: отсутствует акт ввода в эксплуатацию АПС.	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	03.12.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.


При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Кемеровского и Березовского городских округов, Кемеровского Муниципального округа по пожарному надзору
Геллерт А.П.

«3» июня 2021 (Должность, фамилия, инициалы осуществляющего надзор)




(подпись)

С предписанием № 228/1/145 от 03.06.2021 ознакомлен(а), копию предписания получил(а):

✓ Кошва Е.С., заступник

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, физического лица - правообладателя, в отношении которого проводится проверка)

“ 03 ” 06 20 21 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(зачеркнуть в случае подписи)

(подпись должностного лица проводившего проверку)