

МБОУ № 201 Детский сад комбинированного вида
(наименование учреждения)

на соблюдение правил пожарной безопасности

г. Кемерово

10.05.2018 г.

Комиссия, утвержденная приказом от 01.04.2018 № 284, провела проверку соблюдения правил пожарной безопасности в здании учреждения МБОУ № 201
(наименование учреждения)

расположенного по адресу: 650003 г. Кемерово, ул. Лескостроитель, 49а
(почтовый индекс, город, улица, номер здания)

Проверка проводилась в присутствии:
Заведующей Соколовская Т. В.
(должность, Ф.И.О.)

По результатам проверки установлено (ненужное зачеркнуть):

1. Система АПС в рабочем/нерабочем состоянии.
2. Система пожарной безопасности в здании включает АПС, вывод сигнала на пульт ЕДДС, ~~гражданского оперативного~~ связь, ~~облагодетель~~, аварийное освещение.
3. Передача сигнала АПС на пульт ЕДДС осуществляется/не осуществляется.
4. Эвакуационные пути свободны для движения/заклапаны посторонними предметами.
5. Эвакуационные пути и выходы безопасны для движения/не соответствуют требованиям безопасности.
6. Эвакуационные выходы открываются беспрепятственно/не обеспечены условий для оперативного открытия эвакуационных выходов.
7. Подвальное помещение в здании имеется/отсутствует. В подвальном помещении посторонние и горючие материалы отсутствуют/обнаружены.
8. Чердачное помещение в здании имеется/отсутствует. В чердачном помещении посторонние и горючие материалы отсутствуют/обнаружены.
9. Подсобные и складские помещения в здании имеются/отсутствуют. В подсобных и складских помещениях посторонние и горючие материалы отсутствуют/обнаружены.
10. Пакет документов по пожарной безопасности образовательного учреждения, утвержденный начальником ДПиН Кемеровской области, представлен в полном объеме/не оформлен в полном объеме. Замечания к оформлению документов и их содержанию отсутствуют/имеются.
11. Инструктаж с сотрудниками учреждения по правилам электробезопасности ~~не проводится~~ планируется к проведению - 11.05.2018 (ДД.ММ.ГГГГ).

12. Инструктаж с сотрудниками учреждения по правилам пожарной безопасности ~~проведен/планируется~~ ~~к~~ ~~проведению~~ - 05.04.2018 (ДД.ММ.ГГГГ).
13. Тренировочные занятия по эвакуации сотрудников, учащихся и воспитанников из здания при пожаре ~~проведены/планируются~~ ~~к~~ ~~проведению~~ - 10.04.2018 (ДД.ММ.ГГГГ).
14. Действующие предписания, выданные в ходе проведения проверок представителями ОГПН, ~~имеются/отсутствуют~~. Акт проверки от 23.05.2016 N
15. Прочие замечания
1. Опечатки не установлены на карту БСЖ коридоров
 2. На первом этаже оборудован 100% пункт приема корреспонденции, эвакуации в своем здании эвакуационный выход
 3. Согласно журналу ДЛ от «Строительная» от 25.08.2017г в ЖЭС имеется 59 замечаний по состоянию электрооборудования
 4. Акт отп. работ ООО «СБ» № 11 от 27.04.18 от 05.2018г.
16. Выводы и рекомендации
1. Провести в установленном срок внеплановый инструктаж с сотрудниками по противопожарной безопасности.
 2. Обеспечить наличие 100% пункта приема корреспонденции на 1 этаже.
 3. Обеспечить соблюдение противопожарных требований согласно СП 9.13730.2009
 4. Выполнить в полном объеме работы по устранению замечаний.

Подписи членов комиссии:

главный спец. охраны. <i>Сурган</i>	<i>Левинский И.И.</i>
<i>Завед. отделом ДО А. Сидоренко</i>	<i>А.В. Сидоренко</i>

(Должность)

(Подпись)

С актом проверки ознакомлен:

Увероваева Софья
(должность, Ф.И.О., подпись)

